

№ 11220061000201704665

от «11» марта 2022г.

(дата и учетный номер сведений о  
выездной проверке в едином реестре  
контрольных(надзорных)мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а,  
тел. 8(82140) 94039, e-mail: ond.izhma@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад №10» с. Сизябск*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Григорий Владимировича от «11» марта 2022 года № 25, в период с «14» марта 2022 г., по «25» марта 2022 г.,

*Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Республике Коми Терентьев Григорий Владимирович;*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено: *плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка*

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо:

*Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» с. Сизябск Вокуева Л.В.*

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещение кухни (пом. № 27 тех. плана) не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации.	ч. 4 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».	01.03.2023	
2.	На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещения ( № 7; 29; 30; 31; 32, тех плана) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главой 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	12 Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заведующая МБДОУ «Детский сад №10» с. Сизябск Вокуева Л.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

*Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Григорий Владимирович*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

